

Eurofins Institut Jäger GmbH - Ettishofer Str. 12 88250 Weingarten

info.tuebingen@eurofins-umwelt.de  
www.eurofins.de

Stadt Riedlingen  
Stadtbauamt  
Postfach 1152

88491 Riedlingen

Telefon: 07371/183-27 Fax: 07371/183-55

**PRÜFBERICHT**

Weingarten, 08.11.2018 / ar  
Es schreibt Ihnen Frau Reckerth (0751/569618-0)

**Art des Auftrages:** Chemische Trinkwasseruntersuchung  
**Auftragsnummer:** W18-05879  
**Kundennummer:** W80018  
**Wasserkörper / Objekt:** Stadt Riedlingen und Ortsteile  
**Entnahmeorte / -stellen:** siehe unten  
**Probenahme / -nehmer:** 05.11.2018 / 08:15-10:30 Uhr Steinhardt Thomas / Stadt Riedlingen  
**Probeneingang:** 05.11.2018  
**Untersuchungsbeginn:** 06.11.2018 **Untersuchungsende:** 07.11.2018  
**Probenahmemethode:** DIN ISO 5667-5 (A 14) (2011-02); DIN EN ISO 5667-1 (A 4) (2007-04)

**ERGEBNISSE**

Tagebuchnummer / Entnahmeort/-stelle	Wassertemperatur bei PN °C DIN 38404-4 (C 4) (1976-12)	Nitrat (NO3) mg/l DIN EN ISO 10304-1 (D 20) (2009-07)
PW18-12317 / ON Riedlingen / Marktplatz 1 / Rathaus / E.Nr.:426097-ON-0001	12,9	38
PW18-12318 / ON Neufra / Talblick 2 / Kindergarten / E.Nr.:426097-ON-0003	14,5	38
PW18-12319 / ON Zwiefaltendorf / Reutestr. 8 / Kindergarten / E.Nr.:426097-ON-0007	12	26
PW18-12320 / Brunnen Roden / E.Nr.:4260080101 / LFU.Nr.:0104/568-6	11,8	51 !
PW18-12321 / Karstbrunnen Österberg / E.Nr.:4260970101 / LFU.Nr.:0050/568-9	13,1	12
PW18-12322 / Karstbrunnen Zwiefaltendorf vor UV / Rohwasser / E.Nr.:4260970802 / LFU.Nr.:9006/617-7	10	26
PW18-12323 / Brunnen Neufra / E.Nr.:4260970301 / LFU.Nr.:0151/568-1	13,0	37

PN = Probenahme  
 Jedes quantitative Messergebnis unterliegt der Messunsicherheit. Informationen erhalten Sie durch das Qualitätsmanagement unseres Institutes. Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich der Eurofins Institut Jäger GmbH.  
 Die gemäß Anlage 5 der TrinkwV geforderten Verfahrenskennwerte werden eingehalten.

Die Untersuchung der chemisch-physikalischen Parameter wurde am Hauptstandort Tübingen durchgeführt.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Prüfgegenstände. Ohne Genehmigung darf dieser Bericht nicht auszugsweise veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der aktuell gültigen Fassung, sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie jederzeit bei uns anfordern.